

Brandschutzordnung Teil C

Für die bauliche Anlage: **Sport – und Mehrzweckhalle „ LOHNEUM „** Stand: Dezember 2018

Mit besonderen Brandschutzaufgaben beauftragte Stelle / Personen:

Brandverhütung

Zur Erfüllung der Aufgaben nach DIN 14406 – 3 sind bestellt worden:

Name

Telefon dienstl.

.....
.....
.....

Alarmplan

Sofort Feuerwehr über Brandmelder oder Telefon alarmieren

Alarm – bzw. Teilalarm für das Gebäude auslösen

Benachrichtigung des / der

Telefon dienstl.

Telefon privat

Bürgermeister

04442-8861000

0170-3408860

Hochbauabteilung

04442-8866501

0171-3673674

Sicherheitsingenieur

04441-941151

:/

Betriebstechnik

.....

.....

Brandschutzbeauftragter

0171-7879334

:/

Sicherheitsmaßnahmen für Personen

Benachrichtigung der Helfer für Behinderte

Name

Telefon dienstl.

.....

.....

.....

.....

Sicherheitsmaßnahmen für Sachwerte

Benachrichtigung der Helfer	Name bzw. Dienststelle	Telefon
Mechanische Entrauchung in Betrieb nehmen	Hallenwart	
NRA (Natürliche Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen)	Hallenwart	
Zuluftführung sicherstellen	/	
Notstromanlage ggf. einschalten	entfällt	
Beleuchtung der Verkehrswege, sofern nicht automatisch	Hallenwart	
Gasversorgung abschalten	Hallenwart	
Lüftungsanlagen abschalten	Hallenwart	
Aufzüge abschalten	Hallenwart	

Löschmaßnahmen

Benachrichtigung der Helfer	Name bzw. Dienststelle	Telefon
Zufahrt zum Grundstück freihalten	Veranstalter / Hallenwart	
Verkehrsregelung für Feuerwehzufahrt	Veranstalter / Hallenwart	
Einweiser / Lotse für die Feuerwehr / Rettungsdienst	Veranstalter / Hallenwart	
Fahrverkehr auf dem Gelände regeln	Veranstalter / Hallenwart	
Feuerwehrplan bereithalten / zugänglich halten	Veranstalter / Hallenwart	
Schlüssel für Zugänge ggf. bereithalten	/	
Brandsicherheitswache	Veranstalter / Hallenwart	